

Стационарная пожарная установка СПУ-40/100 М



Стационарная пожарная установка СПУ-40/100 М предназначена для тушения пожаров водой или воздушно-механической пеной, для откачки воды при затоплении, для подачи воды в магистраль, перекачки воды и других подобных целей.

Стационарная пожарная установка СПУ-40/100 М не имеет аналогов на российском рынке мотопомп и может заменить пожарный автомобиль благодаря следующим основным преимуществам:



Мощный 8-цилиндровый двигатель создает большой крутящий момент на всех оборотах и позволяет максимально эффективно использовать потенциал пожарного насоса.



Пожарный насос ПН-40УВ обеспечивает подачу 50 л/с в номинальном режиме (55 л/с в форсированном режиме) при напоре более 100 м при частоте вращения вала насоса 2900 об/мин.

Современный, надежный и простой в эксплуатации электровакуумный насос заполняет пожарный насос из водоемов (емкостей) с высоты всасывания 7,5 м менее чем за 30 секунд.



Длительный опыт производства мотопомп, прекрасно зарекомендовавших себя при тушении пожаров самой высокой категории сложности, и применяемые при производстве материалы, комплектующие и ноу-хау обуславливают высокую надежность и длительный срок службы установки при эксплуатации в номинальном режиме (при частоте вращения вала насоса 2900 об/мин), а в случае необходимости, позволяют использовать СПУ-40/100 М в форсированном режиме (при частоте вращения вала насоса 3000 об/мин) в течение 15 минут.



Основные технические характеристики стационарной пожарной установки СПУ-40/100 М

1	Двигатель	ЗМЗ-511.10, восьмицилиндровый, четырехтактный, карбюраторный, мощностью 92 кВт (125 л.с.)
2	Применяемый насос / тип пеносмесителя	ПН-40УВ / ПС-5
3	Производительность насоса, м ³ /с (л/с), не менее: в номинальном режиме в форсированном режиме	0,05 (50) 0,055 (55)
4	Напор, м, не менее:	100
5	Мощность двигателя / мощность, потребляемая насосом, кВт, не более: в номинальном режиме в форсированном режиме	92 / 62 92 / 91
6	Номинальная частота вращения вала насоса, с ⁻¹ (об/мин) Форсированный режим (не более 15 мин)	48,33 ± 1,66 (2900 ± 100) 50 (3000)
7	Максимальное давление на выходе из насоса, Мпа (кгс/см ²)	1,5 (15)
8	Условный проход присоединительных патрубков, мм: напорного (два) всасывающего (один)	70 125
9	Вид топлива	АИ-92, АИ-95
10	Время водозаполнения насоса с высоты всасывания 7,5, с	30
11	Габаритные размеры, мм: длина / ширина / высота	1860 / 965 / 1090
12	Масса сухая, кг, не более (без ГСМ)	520

Стандартная комплектация стационарной пожарной установки СПУ-40/100 М ¹

1	Формуляр	1 шт.
2	Техническое описание и инструкция по эксплуатации	1 шт.
3	Паспорт двигателя ЗМЗ 511.10	1 шт.
4	Сервисная книжка двигателя ЗМЗ 511.10	1 шт.
5	Инструкция по эксплуатации тахометра	1 шт.
6	Манжета 1,2 x 45 x 65	3 шт.
7	Краник спускной	1 шт.
8	Прокладка в сборе 14-1203240	3 шт.

Контактная информация: Общество с ограниченной ответственностью «Росток»
 тел./факс (846) 990-95-61
www.rostoksamara.ru
 E-mail spu-rostok@rostoksamara.ru

¹ Комплектация подлежит согласованию с Заказчиком в части необходимости аккумулятора, бензобака, электровакуумного насоса и пожарно-технического вооружения (ПТВ).